

МЧС РОССИИ
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124^А E-mail: mchspord@dinet.ru
 Отдел НД и ПР №5 УНД ГУ МЧС России по РД
 г. Дербент, ул. Курбанова С.Д, 19/6 тел: 4-17-24
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

Предписание № 189 / 1 / 106

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Мамедкалинская гимназия им. А. Алиева» в лице представителя юридического лица директора Мамедкалинской гимназии им. А. Алиева Неджафовой Байрамкыз Шамильхановны. Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 189 от «16» апреля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «18» мая 2018 г. по 12ч. 00 мин. «18» мая 2018 г. проведена проверка государственным инспектором ОНД и ПР №5 капитаном в/с Абдуразаковым Магомед-Юсуфом Шахларовичем в здании Гимназии пос. Мамедкала совместно с директором Гимназии пос. Мамедкала Неджафовой Б.Ш. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Системы и средства противопожарной защиты объекта в целом (автоматическая установка сигнализации, систему оповещения людей о пожаре) эксплуатировать в исправном состоянии, а также организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте завести исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта защиты	(п. 61 ППП РФ № 390);	01.05.2019 г.	
2	Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании произвести с утвержденной проектно-сметной документацией	(ст. 151,ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ, п. 1.1 РД 78.145-93);	01.05.2019 г.	
3	Здание и помещения обеспечить огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 ", а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	(ППР РФ № 390 п. 70);	01.05.2019 г.	
4	На первом этаже в фая демонтировать стены на путях эвакуации, обшитые сгораемыми	(СП 1.13150.2009 п.4.3.2);	01.05.2019 г.	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец Арсланадиева Разият Халимбековна

Действителен с 04.04.2021 по 04.04.2022